

"szpital w sercu miasta"



WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI
im. J. STRUSIA
z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM. SP ZOZ
z SIEDZIBĄ przy ul. SZWAJCARSKIEJ 3 61-285 POZNAŃ

NIP: 778-13-50-016 REGON: 000306331 KRS: 000002025

☎ Dyrektor 061 877 95 33 ☎ Fax. Szwajcarska 061 877 92 03
☎ 061 852 52 40 ☎ Fax. Szkolna 061 852 52 40
☎ Centr. Szwajcarska 061 873 90 00 ☎ Centr. Szkolna 061 858 56 00

www.szpital-strusia.poznan.pl e-mail: dyrekcja@szpital-strusia.poznan.pl



DI – 381002/2010

Poznań, dnia 22 marca 2010r.

WYKONAWCY

zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu

Dotyczy : **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „ Budowa ładowiska dla śmigłowców wraz z zespołem parkingów i drogami dojazdowymi przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu” realizowanego w ramach projektu pn. „CENTRUM URAZOWE przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu – adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym ładowiska dla śmigłowców”**, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko **POLiŚ 12.1-15**,

Ogłoszenie o zamówieniu nr 50536 – 2010 z dnia 23.02.2010r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 71204 – 2010 z dnia 15.03.2010r.

Wielospecjalistyczny Szpitala Miejski na mocy art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego

1/ W nawiązaniu do wizji lokalnej, która odbyła się w dniu 17.03.2010r. prosimy o potwierdzenie, że warunek wymaganej izolacyjności akustycznej okna opisany w pkt 2.5.1. Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) w przypadku okien, w których przewidziano tylko wymianę szyb, dotyczy izolacyjności akustycznej nowych szyb. Jest to istotne, gdyż w okna tych występują standardowe nawietrzaki i dla spełnienia wymogu izolacyjności dla całego okna należałoby przewidzieć również wymianę nawietrzaków.

Odpowiedź 1 :

Nie przewiduje się wymiany nawietrzaków.

Prosimy uprzejmie o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania treści niniejszego zawiadomienia - w formie faksu, z podaniem imienia i nazwiska osoby potwierdzającej.

Otrzymują :

1. adresat
2. a/a

Z-CA DYREKTORA
ds. Eksploatacyjno-Technicznych i Inwestycji

mgr inż. Katarzyna Jankowska